



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111, fax: 01 / 4866 100

**KLASA: UPI/612-07/17-60/164**

**URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4**

**Zagreb, 30. studenog 2017.**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP proizvodnja d.o.o. iz Zagreba, Vukovarska 37, zastupanog po opunomoćeniku Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Parna kotlovnica 12,5 t/h u TE-TO Sisak – Blok E, nakon provedenog postupka, donosi

### **RJEŠENJE**

**Namjeravani zahvat Parna kotlovnica 12,5 t/h u TE-TO Sisak – Blok E, nositelja zahvata HEP proizvodnja d.o.o. iz Zagreba, Vukovarska 37, zastupanog po opunomoćeniku Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4, prihvatljiv je za ekološku mrežu.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaprimilo je 16. studenog 2017. godine zahtjev nositelja zahvata HEP proizvodnja d.o.o. iz Zagreba, Vukovarska 37, zastupanog po opunomoćeniku Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Parna kotlovnica 12,5 t/h u TE-TO Sisak – Blok E. U zahtjevu, sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) te članka 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 146/2014), navedeni su svi podaci o nositelju zahvata i priložena je dokumentacija (Elektroprojekt d.d., studeni 2017.).

Po zaprimljenom zahtjevu sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirodi, Ministarstvo je 20. studenog 2017. godine zatražilo mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu HAOP) koje je zaprimilo 29. studenog 2017. godine.

Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju i mišljenje HAOP-a (KLASA: 612-07/17-38/1100, URBROJ: 427-06-4-17-2) od 29. studenog 2017. godine, Ministarstvo je utvrdilo kako slijedi:

Predmetni zahvat odnosi se na gradnju parne kotlovnice 12,5 t/h u TE-TO Sisak – Blok E. Predmetna kotlovnica služi za proizvodnju pregrijane pare za isporuku u postojeći sustav parovoda za potrošače. Kotlovnica sadrži jedan kotao ložen prirodnim plinom ili rezervnim gorivom z slučaj nužde. Spaja se na postojeće sustave unutar Te-TO Sisak: dobavu električne energije, dobavu plinskog goriva, dobavu demi vode, isporuku pare, obradu tehnoloških otpadnih voda te sanitarnu i oborinska odvodnja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/15), planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže, ali se u neposrednoj blizini na granici lokacije planiranog zahvata nalazi Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja predmetnog zahvata, uzimajući u obzir obilježja i lokaciju zahvata u sklopu već postojećeg postrojenja, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom. Stoga je riješeno kao u izreci, a za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno odredbama članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo provodi Ocjenu prihvatljivosti za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak Procjene utjecaja na okoliš.

Sukladno odredbama članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno odredbama članka 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva.

Upravna pristojba plaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016) te poništena na zahtjevu.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. Elektroprojekt d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb
2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje;
3. U spis predmeta, ovdje