



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111, fax: 01 / 4866 100

**KLASA: UP/I 612-07/16-60/16**

**URBROJ: 517-07-1-1-2-16-6**

**Zagreb, 31. ožujka 2016.**

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Služba za razvoj i investicije, Šetalište K. F. Šepera 1a, HR-31000 Osijek, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „TS 10(20)/0,4 kV Kopačevo 4 i priključni kabel 10(20) kV za TS Kopačevo 4“, nakon provedenog postupka, donosi

### **RJEŠENJE**

Planirani zahvat „TS 10(20)/0,4 kV Kopačevo 4 i priključni kabel 10(20) kV za TS Kopačevo 4“, nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Služba za razvoj i investicije, Šetalište K. F. Šepera 1a, HR-31000 Osijek, **prihvatljiv je za ekološku mrežu.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu Upravni odjel), Ribarska 1/II, HR-31000 Osijek, zaprimio je 21. siječnja 2016. godine zahtjev nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Služba za razvoj i investicije, Šetalište K. F. Šepera 1a, HR-31000 Osijek (u daljnjem tekstu nositelj zahvata), za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „TS 10(20)/0,4 kV Kopačevo 4 i priključni kabel 10(20) kV za TS Kopačevo 4“ na području Osječko-baranjske županije. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata i priložen Elaborat tehničkog rješenja (HEP ODS d.o.o., Elektroslavonija Osijek, listopad 2015.).

Upravni odjel je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) zatražio prethodno mišljenje (KLASA:UP/I-612-07/16-03/1; URBROJ: 2158/1-01-14/07-16-02 od 21. siječnja 2016. godine) Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu Agencije) te je 8. veljače 2016. godine zaprimio mišljenje Agencije (KLASA: 612-07/16-38/33; URBROJ: 427-07-17-16-2, od 28. siječnja 2016.) da je predmetni zahtjev potrebno dopuniti podacima o trajanju zahvata i razdoblju godine u kojem se zahvat planira izvesti te dostaviti tehničko rješenje zahvata koje će prikazati način na koji će se planirani elektroenergetski objekti izvesti i na koji način će planiranim tehničkim rješenjem biti spriječeno stradavanje ptica. Također, uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je predmetni zahvat smješten unutar zaštićenog područja u kategoriji posebnog rezervata za što je, sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode, nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

Ministarstvo je zaprimilo 18. veljače 2016. godine, sukladno članku 18. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/2009) na nadležno postupanje, zahtjev Upravnog odjela za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat.

Ministarstvo je Zaključkom (KLASA: UP/I 612-07/16-60/16; URBROJ:517-07-1-1-2-16-2, od 23. veljače 2016.) zatražilo nositelja zahvata dopunu dokumentacije te je zaprimljenu dopunu 14. ožujka 2016. dostavilo na mišljenje Agenciji (KLASA: UP/I 612-07/16-60/16; URBROJ:517-07-1-1-2-16-4). Ministarstvo je 29. ožujka 2016. godine zaprimilo mišljenje Agencije (KLASA: 612-07/16-38/33; URBROJ: 427-07-17-16-4, od 22. ožujka 2016.) u kojem navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U provedbi postupka ovo Ministarstvo razmotrilo je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Agencije te je utvrdilo sljedeće.

Zahvatom je planirana izgradnja stupne transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV Kopačevo 4, maksimalne instalirane snage 1×250 kVA, na k.č.br. 1458 k.o. Vardarac, radi potrebe napajanja parka prirode „Kopački rit“. Priključni podzemni kabel 10(20)/0,4 kV za TS Kopačevo 4, približne duljine trase oko 2448 m, izgradit će se od postojeće transformatorske stanice tipa MBTS 10(20)/0,4 kV Kopačevo 3, smještene na k.č.br. 402/2 k.o. Kopačevo. U dostavljenoj dopuni navodi se da će radovi na izgradnji transformatorske stanice i kabela trajati šest mjeseci i da se planiraju izvoditi u jesensko-zimskom razdoblju godine. Za izoliranje vodiča bez izolacije na mjestima veze između kabelskih završetaka spojenih na srednjenaponske odvodnike prenapona i srednjenaponskih osigurača te veze između srednjenaponskih osigurača i provodnih izolatora transformatora predviđena je izolacijska traka ili će se umjesto neizoliranog vodiča ugraditi izolirani vodič. Za izoliranje vrhova odvodnika prenapona na koje su pričvršćeni kabelski završetci, predviđeni su zaštitni pokrovi ili visokonaponska izolacijska folija. Za izoliranje vrhova provodnih izolatora na transformatoru predviđeni su zaštitni pokrovi i zaštitne kape.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/15) planirani zahvat se djelomično nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000394 Kopački rit“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje“. Obzirom da se radovi planiraju provoditi izvan razdoblja gniježđenja ciljnih vrsta ptica navedenog područja ekološke mreže te da se planira ugradnja opreme za poboljšanje izolacije za zaštitu ptica i malih životinja, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat **nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

Člankom 29. Zakona o zaštiti prirode propisano je da Ministarstvo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi

postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša i za zahvate na zaštićenom području u kategoriji nacionalnog parka, parka prirode i posebnog rezervata.

Prema članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode.

Također ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva, a u skladu s odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima prema tarifnom broju 1 i 2 Zakona o upravnim pristojbama te poništena (Narodne novine, br. 8/1996, 77/1996, 95/1997, 131/1997, 68/1998, 66/1999, 145/1999, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014, 69/2014, 87/2014 i 94/2014).

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. **HEP ODS d.o.o., Služba za razvoj i investicije, Šetalište K.F. Šepera 1a, HR-31000 Osijek (R s povratnicom);**
2. **MZOIP, Uprava za inspeksijske poslove, Sektor inspeksijskog nadzora zaštite prirode, ovdje;**
3. **U spis predmeta, ovdje;**