



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/14-02/114
URBROJ: 517-06-2-1-2-14-3
Zagreb, 29. kolovoza 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

INFORMACIJU

o zahtjevu za procjenu utjecaja na okoliš magistralnog plinovoda Bosiljevo – Karlovac DN 700/75 bar, Karlovačka županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 23. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14). Naime, za zahvate navedene u točki 33. *Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte i naftnih derivata uključivo terminal, otpremnu i mjerno – regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom* Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Postupak procjene provodi se jer nositelj zahvata planira izgraditi magistralni cjevovod za transport plina.

Nositelj zahvata

PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb

Lokacija zahvata

Planirani magistralni plinovod Bosiljevo – Karlovac bit će položen područjem Karlovačke županije, a prolazit će kroz Grad Karlovac te Općine Bosiljevo, Netretić, Ozalj i Draganić. Trasa plinovoda duga je oko 38 km i planirano je da se u potpunosti nalazi u koridoru postojećeg plinovoda Pula – Karlovac DN 500/75 bar, osim na jednom mjestu gdje će se izmjestiti zbog potrebe obilaska izgrađenog postojećeg objekta. Početna točka plinovoda bit će plinski čvor Bosiljevo. Završna točka plinovoda bit će plinski čvor Draganić, koji će nastati proširenjem postojećeg nadzemnog objekta OPCŠ/PMS Draganić, jugozapadno i jugoistočno od postojećih granica.

Sažeti opis zahvata

Planirani plinovod je zatvoreni tehnološki sustav, izgrađen od čeličnih cijevi nazivnog promjera DN 700 i dimenzioniran u skladu s nazivnim radnim tlakom od 75 bar. Cijelom svojom duljinom od 38 km, plinovod se izvodi kao podzemna instalacija, osim opreme u nadzemnim objektima. Transportni kapacitet plinovoda bit će 0,65 mlrd. m³/god. Na trasi plinovoda predviđene su blokadne stanice na istim lokacijama gdje se sada nalaze stanice magistralnog plinovoda Pula – Karlovac DN 500/75 bar, uz

potrebna proširenja. Prema gustoći naseljenosti na području uz trasu plinovoda (zaštitni pojas širine 200+200 m), definirana je ugradnja blokadnih uređaja, čime se znatno doprinosi sigurnosti pogona plinovoda. Duž cijele trase plinovoda položiti će se dvije PEHD cijevi promjera 50 mm, a iznad njih u rov će se položiti trake upozorenja. U jednu od tih cijevi upuhat će se svjetlovodni signalni kabel, dok će druga biti rezervna. Na trasi plinovoda ugradit će se betonski montažni zdenci, koji će biti ukopani u teren tako da im gornja kota ne prelazi dubinu ukopavanja cijevi plinovoda (gornja kota cijevi), te odmaknuti od plinovodne cijevi na udaljenost koja će omogućavati nesmetani pristup i radove na plinovodnoj cijevi tijekom eksploatacije i održavanja.

Sažeti opis postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi prijedlog mišljenja o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu, razmatra prijedlog mišljenja povjerenstva te donosi rješenje.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
3. Ministarstvo unutarnjih poslova
4. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
5. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na ovu informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Bosiljevo – Karlovac DN 700/75 bar, koju je izradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba u srpnju 2014. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, te načinu sudjelovanja javnosti objavit će se na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).



DOSTAVITI:

1. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša