



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
i industrijsko onečišćenje

KLASA: UP/I-351-03/16-02/57

URBROJ: 517-06-2-2-1-17-6

Zagreb, 31. siječnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 96. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), članka 97. stavka 1. I članka 110. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13 i 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 – u daljnjem tekstu: Uredba), po zahtjevu operatera HEP-proizvodnja d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, radi rješavanja pitanja koja su predmet postupka utvrđivanja okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE-TO Osijek iz Osijeka, Martina Divalta 203, donosi,

RJEŠENJE O
IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA

I. Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE-TO Osijek (KLASA: UP/I-351-03/12-02/71, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-43) od 10. travnja 2014. i Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-03/15-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-14) od 19. veljače 2016. operatera HEP-proizvodnja d.o.o. mijenja se navedenim u točki II. Izreke ovog rješenja.

II. Rješenje se mijenja u dijelu Knjiga objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s tehničko-tehnološkim rješenjem za postojeće postrojenje TE-TO Osijek:

- uvjet **1.4.1.** mijenja se tako da glasi:

Proizvedeni otpad koji nastaje na lokaciji odvojeno po vrstama skladištiti u nepropusnim spremnicima, na nepropusnim podlogama i u odgovarajućem skladišnom prostoru te predavati ovlaštenim tvrtkama za obavljanje djelatnosti gospodarenje otpadom. (*prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju i povezano sa zaključkom o NRT 6.5.3.8., LCP BREFF*)

- dodaje se uvjet **1.4.3.** i glasi:

Primjenjivati kao uvjet dozvole interni dokument Radna uputa za postupanje otpadom u Pogonu TE-TO Osijek. (sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, „Narodne novine“ br. 94/13)

Opravdanje: sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) nije potrebno izrađivati Pravilnik o gospodarenju otpadom pa tako ni Provedbeni akt za pojedinu lokaciju, te se navodi nova točka u kojoj se navodi prema kojem internom dokumentu pogon postupava vezano za gospodarenje otpadom, a iz točke 1.4.1. se brišu navodi o Pravilniku i Provedbenom aktu.

- uvjet **1.7.1.** mijenja se tako da glasi:

Na zajedničkom ispustu kotlova WBK-1 i WBK-2 oznake Z1 prilikom korištenja tekućeg goriva kontinuirano pratiti emisije krutih čestica, SO₂, NO_x, CO, temperaturu, volumni udio kisika i emitirani maseni protok otpadnih plinova. Prilikom korištenja prirodnog plina, na zajedničkom ispustu kontinuirano pratiti emisije NO_x, CO, temperaturu, volumni udio kisika i emitirani maseni protok.

Opravdanje: obzirom da TE-TO Osijek od 1. siječnja 2016. koristi prirodni plin kao primarno gorivo, a nije naznačen opseg kontinuiranog mjerenja prema vrsti goriva koje izgara, navedena točka se ispravlja sukladno propisanim zakonskim obvezama u stavku 1. i 2. Članka 114. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, br. 117/12), u kojima je definiran opseg kontinuiranog praćenja emisije onečišćujućih tvari iz velikih uređaja za loženje ukupne toplinske snage veće od 100 MW, koji koriste tekuća i plinovita goriva.

- uvjet **1.7.1.3.** mijenja se tako da glasi:

Jedanput godišnje u razmacima ne kraćim od šest mjeseci obaviti mjerenje emisija onečišćujućih tvari (krutih čestica, SO₂, NO_x, CO) za svako ložište posebno za sve vrste goriva koja se koriste za pojedina ložišta u toj ogrjevnoj sezoni.

Opravdanje: u točki 1.7.1.3. nije navedeno koje vrste onečišćujućih tvari treba povremeno mjeriti, pa se točka ispravlja sukladno propisanim zakonskim obvezama prema stavci 3. članka 114. i stavci 2. članka 117. Uredbe.

- uvjet **7.2.2.** mijenja se tako da glasi:

podatke o količini ispuštene otpadne vode dostavljati svakih šest (6) mjeseci Hrvatskim vodama – VGO Osijek propisanim očevidnikom.

Opravdanje: novi obrasci očevidnika i dinamika slanja istih su promijenjeni sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, br. 3/16)

- uvjet **7.3.1.** mijenja se tako da glasi:

Za sav nastali otpad, osim komunalnog otpada, potrebno je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada te dostavljati godišnje podatke iz očevidnika na obrascu NO – Nastanak otpada nadležnom tijelu u županiji do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu, te njegovu ovjerenu kopiju čuvati pet godina.

Opravdanje: novi obrazac i datum slanja obrasca promijenjeni su sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 87/15).

III. Ovo rješenje se dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu radi upisa u Očevidnik okolišnih dozvola.

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljem tekstu Ministarstvo) zaprimilo je 17. svibnja 2016. godine Zahtjev za izmjenu Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE-TO Osijek, Osijek, (KLASA: UP/I-351-03/16-02/57, URBROJ: 378-16-1) operatera HEP-Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, Zagreb.

Ministarstvo je informacijom, KLASA: UP/I-351-03/16-02/57, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-4 od 25. listopada 2016. godine, obavijestilo javnost o namjeravanoj izmjeni okolišne dozvole.

Zahtjev je opravdan.

Uvidom u dostavljeni zahtjev Ministarstvo nalazi da se izmjene i dopune koje se predlažu, odnose na usklađenje sa zakonskim propisima donesenim nakon ishoda okolišne dozvole, te se iznimno mogu dozvoliti izmjene navedene u točki II. Izreke ovog rješenja.

U skladu s odredbama članka 16. Stavak 8. Uredbe, Odlukom Ministarstva, nacrt rješenja o izmjeni okolišne dozvole upućen je na uvid javnosti u trajanju od 30 dana. Nacrt rješenja objavljen je 12. prosinca 2016. godine. Na nacrt rješenja nije bilo primjedbi.

Na temelju svega naprijed utvrđenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo Rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Županijska 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog Rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna sukladno članku 32. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16), a u vezi s Tarifom br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Neda Ergotić



DOSTAVITI:

1. HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje