



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 4866 100

KLASA: UP/I 612-07/14-60/12

URBROJ: 517-07-1-1-2-14-4

Zagreb, 12. veljače 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) u svezi s člankom 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 150/2011, 22/2012, 39/2013, 125/2013 i 148/2013), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, HR-10000 Zagreb, zastupanog po opunomoćeniku OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, HR-10020 Zagreb, za provedbom Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, izdaje

RJEŠENJE

da je planirani zahvat nositelja zahvata Plinacro d.o.o. iz Zagreba „Izgradnja regionalnog plinovoda Omanovac – Daruvar DN 150/50 bar“ **prihvatljiv za ekološku mrežu.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Plinacro d.o.o. iz Zagreba, zastupan po opunomoćeniku OIKON d.o.o. Trg senjskih uskoka 1-2, HR-10020 Zagreb, podnio je 23. siječnja 2014. godine Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja regionalnog plinovoda Omanovac – Daruvar DN 150/50 bar“ na području Požeško-slavonske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ministarstvo je 28. siječnja 2014. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode zatražilo stručno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Uvidom u priloženu dokumentaciju te temeljem stručnog mišljenja Zavoda (KLASA: 612-07/14-38/31, URBROJ: 366-07-3-14-5) od 11. veljače 2014. godine, Ministarstvo je utvrdilo kako slijedi:

Planirana trasa plinovoda na jednom dijelu prelazi preko područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, Narodne novine, broj 124/2013), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (temeljem Direktive o staništima 92/43/EEZ) „HR2001403 Bijela“ čiji je cilj očuvanja školjka obična lisanka (*Unio crassus*).

Novi regionalni plinovod Omanovac – Daruvar DN 150/50 bar planiran je umjesto postojećeg magistralnog plinovoda Pakrac – Daruvar DN 150/50 bar na dionici od Omanovca do Daruvara, budući da postojeći plinovod ne zadovoljava niti tehnički, niti sigurnosno. Predmetni plinovod će biti položen područjem Požeško-slavonske i Bjelovarsko-bilogorske županije, a prolaziti će kroz grad Pakrac, općinu Sirać i grad Daruvar. Trasa duljine oko 16 km, nalaziti će se u cijelosti uz trasu postojećeg plinovoda Pakrac – Daruvar, sa zapadne strane od postojeće cijevi na udaljenosti od 5 m (+/- 0,5 m). Plinovod će cijelom svojom duljinom biti ukopan u zemlju. Vodotok (rijeka Bijela) će se prijeći metodom prekopa manjih vodotoka. Na prolazu plinovoda ispod korita vodotoka izvode se uobičajeni građevinski radovi koji obuhvaćaju izradu zaštitnog, uzvodnog nasipa od materijala iz iskopa rova pri čemu se može pokazati potreba za obilazni tok vode obodnim jarkom ili čeličnim cijevima. Nakon toga izvodi se ispumpavanje preostale vode i izrada rova za polaganje cjevovoda. U širini od 2,5 m uzvodno i nizvodno od osi cjevovoda postavlja se zaštita korita vodotoka u skladu sa vodopravnim uvjetima. Nakon polaganja cjevovoda i strojnog zatrpavanja rova uklanjaju se zaštitni

nasipi i uspostavlja normalni protok. Radovi na obalama vodotoka i osiguranju obale se predviđaju samo na lokaciji prijelaza (geotekstil i kamena obloga, prema potrebi). Na dijelu trase, plinovod ide paralelno s Kipskim potokom (pritok potoka Jovača koji se nizvodnije ulijeva u vodotok Bijela), na udaljenosti minimalno 10 m od njegove obale. Širina radnog pojasa za predmetni plinovod je 10 m na šumskim površinama (3 m lijevo i 7 m desno od osi plinovoda, gledajući u smjeru od početne prema završnoj stacionaži), odnosno 12 m (3 m lijevo i 9 m desno) na poljoprivrednim i drugim nešumskim površinama. S obzirom da novi plinovod ide uz postojeći, stalni čisti pojas se samo proširuje (gdje je to potrebno).

Plinovod prelazi vodotok Bijela („HR2001403 Bijela“) na dijelu gdje je on u prošlosti već bio reguliran i stoga ima vrlo uski pojas vegetacije, te je očekivani gubitak staništa (dna vodotoka i vegetacijskog pojasa 2,5 m uzvodno i nizvodno od osi cjevovoda) za potrebe izvođenja zahvata i kasnije zaštite korita vodotoka nakon izvedbe zahvata, u odnosu na cjelokupnu dužinu vodotoka unutar područja ekološke mreže (cca 69 km) mali. Izrada rova za polaganje cjevovoda ispod korita vodotoka se radi u suhom, te se ne očekuje promjena fizikalno-kemijske kvalitete vode u vodotoku tijekom izvođenja radova, kao ni na utjecaj na kontinuitet tečenja vodotoka jer će se uspostaviti privremeni obilazni tok vode. Također, utjecaj na korito, odnosno kvalitetu vode uzvodnih pritoka Bijele se ne očekuje s obzirom da je propisana minimalna udaljenost trase od vodotoka 10 m.

Prema članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

S obzirom na gore navedeno, Prethodnom ocjenom zahvata se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode stoga nalazi da je ovaj zahvat prihvatljiv i da **nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima prema tarifnom broju 1 i 2 Zakona o upravnim pristojbama te poništena (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013 i 80/2013).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, HR-10000 Zagreb;
2. OIKON d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, HR-10020 Zagreb, na znanje;
3. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje;
4. U spis predmeta;