



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 4866 100

**KLASA: UP/I 612-07/14-60/11**

**URBROJ: 517-07-1-1-2-14-4**

**Zagreb, 17. veljače 2014.**

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 30. st. 4. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), u svezi s člankom 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br. 150/2011, 22/2012, 39/2013, 125/2013 i 148/2013) a povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP proizvodnja d.o.o. iz Zagreba, Vukovarska 37, zastupanog po opunomoćeniku Ekonerg d.o.o. iz Zagreba, Koranska 55, za provedbom Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, izdaje

### RIJEŠENJE

da je planirani zahvat zamjene bloka „A“ novom kombi kogeneracijskom elektranom u EL-TO Zagreb u Zagrebačkoj županiji, prihvatljiv za ekološku mrežu.

### Obrazloženje

Nositelj zahvata HEP proizvodnja d.o.o. iz Zagreba, zastupan po opunomoćeniku Ekonerg d.o.o., Koranska 55, iz Zagreba, podnio je 22. siječnja 2014. godine Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zahtjev za provedbu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat zamjene bloka „A“ novom kombi kogeneracijskom elektranom u EL-TO Zagreb u Zagrebačkoj županiji.

Ministarstvo je 29. siječnja 2014. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode zatražilo stručno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju te temeljem stručnog mišljenja Zavoda (KLASA: 612-07/14-38/35, URBROJ: 366-07-6-14-2) od 14. veljače 2014. godine, Ministarstvo je utvrdilo kako slijedi:

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja nove kombi kogeneracijske elektrane (KKE) za proizvodnju električne energije, tehnološke pare i grijevne topline, snage 135 MW, na lokaciji postojećeg pogona elektrane – toplane u Zagreb, k.č.br. 561/1 k.o. Trešnjevka. Nova elektrana predstavlja agregatnu zamjenu za dotrajalu proizvodnu jedinicu blok A, nominalne snage 12,5 MW i ukupne nominalne toplinske snage od oko 70 MJ/s, a za pogon će koristiti prirodni plin. Osnovne građevine planirane elektrane su: zgrada strojarne, zgrada kotla na otpadnu toplinu, građevina za elektroopremu i upravljanje te suhi rashladni tornjevi. KKE je definirana kao složenija konfiguracija s dvije plinske turbine, dva kotla na otpadnu toplinu i jednom parnom turbinom.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže, na udaljenosti oko 4,3 km od Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove „HR2000583 Medvednica“.

Prema članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

Obzirom da se planirani zahvat nalazi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja, odnosno unutar postojećeg pogona elektrane – toplane Zagreb te na udaljenosti od područja ekološke mreže, Prethodnom se ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljevo očuvanja područja ekološke mreže stoga Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nalazi da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima prema tarifnom broju 1 i 2 Zakona o upravnim pristojbama te poništena (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 56/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 1414/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013 i 80/2013).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

(Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### Dostaviti:

1. Ekonerg d.o.o., Koranska 5, 10000 Zagreb
2. HEP proizvodnja d.o.o., Vukovarska 37, 10000 Zagreb
3. Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj, ovdje
4. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
5. Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10000 Zagreb
6. U spis predmeta